

Ordrenr.:
 Anleggsnavn: bygdøy alle 64
 Kunde: JJ ELEKTRO
 Anleggsadr.: bygdøy alle 64

Anleggsnr.: 6309170
 Kundenr.:

Serviceing.: HYDE, ALEXANDER
 Kundens ref.:

Koststed/ Prosjekt nr.: **11619121**

Service av:

Brannalarmanlegg (AFS-02508)	<input checked="" type="checkbox"/>	Talevarslingsanlegg (AFS-02511)	<input type="checkbox"/>	Slokkeanlegg (AFS-02510)	<input type="checkbox"/>	Nødlýsanlegg (AFS-02509)	<input type="checkbox"/>
Funnet i orden	Ja/ Nei	Ja/ Nei	Ja/ Nei	Ja/ Nei	Ja/ Nei	Ja/ Nei	Ja/ Nei
Sentraler	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sentral(er)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sentral(er)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sentral/overvåkningsenhet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kraftforsyning/batteri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kraftforsyning/batteri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kraftforsyning/batteri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kraftforsyning/batteri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Detektorer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Høytalere	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Automatisk utløsning	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ledelys	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Manuelle meldere	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Betjening	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Manuell utløsning	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Markeringslys	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alarmorganer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Slokkemiddel - nivå	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fasevakter	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alarmeroverføring	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Slokkemiddel - trykk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Styrefunksjoner	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Alarmorganer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Tablå/presentasjon/ Betjening	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Styrefunksjoner	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Rapport for teknisk kontroll

Idriftsettelse av brannalarmsystem type AUTROSAFE 4

Ikke overføring mot brannvesen. Anlegg er satt opp med bygårds config; avstillings og utkoplingsknapper i leiligheter. Etter ønske fra sluttbruker er utkoplingstiden satt til 60min/1time. Anlegget er testet med beboere fra styret og funnet i orden.

#VALUE!

Merknader:

1: Orienteringsplan er ikke utarbeidet.

Serviceoppdraget er utført iht.
 Autronica Fire and Security's rutiner

Kunde har fått opplæring i betjening av sentral

Brukerdokumentasjon er levert

Anlegget er funnet i orden

Mangler / avvik

Dato: 16.12.2020

Sign. serviceing.: Alexander Hyde

Tlf./faks.

Sign. Kunde, anleggseiers representant: